



I n s t r u k c j a o g ó ł n a p r z e c i w p o í a r o w a 2 4 , 5 c m x 3 5 c m P C

C e n a b r u t t o : 9 . 9 5 P L N

Cena netto: 8.09 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/instrukcja-ogolna-przeciwpozarowa-245-cm-x-35-cm-pcv/>

I n s t r u k c j a o g ó ł n a p r z e c i w p o í a r o w a 2

płytką sztywną PCV 0,5mm



INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

I. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
- prowadzenie działań ratowniczych.

II. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoba fizyczna, prawna, organizacje i instytucje zobowiązani są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym, a także ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

III. Każda osoba zobowiązana jest zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

IV. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest **ZABRONIONE** wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji:

1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

- w strefie zagrożenia wybuchem,
- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- w miejscach występowania innych materiałów palnych określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z polską normą (PN), dotyczących znaków bezpieczeństwa.

2. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami określonymi przez producenta.

3. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu.

5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

6. Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

7. Użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

8. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
- linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wtykowych o napięciu 400 V.

9. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych - jeżeli zostają umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.

10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym - jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

11. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

12. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

a) Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli, przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

a) Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

14. Lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

15. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali.

16. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących ta instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na bezpieczeństwo pożarowego obiektu,

- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,

- krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia.

17. Napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazowych i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu oraz nieumieszczanie na stacji na odmierzaczu gazu płynnego informacyjnych urządzeń.

18. Dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

19. Przekraczanie dobowego zapotrzebowania materiału niebezpiecznego na stanowisku pracy.

20. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klat schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

21. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu:

1. Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

2. Wyposaża obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze i przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

3. Utrzymuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

4. Umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

5. Oznakowuje znakami: zgodnymi z polską normą (PN), dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
- drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
- dźwigi dla ekip ratowniczych,
- przeciwpożarowe zbiorniki wodne,
- drzwi przeciwpożarowe,
- drogi pożarowe,
- miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

6. Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie, terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

7. Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

8. Ustala sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

9. Zaznacza pracownikom z przepisami przeciwpożarowymi, w szczególności:

- instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
- instrukcją technologiczno-ruchową,
- sposobami alarmowania na wypadek pożaru,
- rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
- przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.

10. Utrzymuje znajdujące się na ich terenie drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystywanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

11. Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

VI. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Telefon Alarmowy

Telefon Państwowej Straży Pożarnej

112

998

VII. Każdy, kto nie przestrzega przepisów i zasad przeciwpożarowych, podlega sankcjom Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń.

- Tekst:** **Adamo**
Tekst: **Polakowski** **Strada** **Podarnej**